

Datum: 01.04.2025

IZVAJALEC: ?

INVESTITOR: SP Konjice d.o.o.

OBJEKT: blok Slomškova ulica 3c, Slovenske Konjice

ZADEVA: Predlog sanacije objekta Slomškova ulica 3c, Slovenske Konjice




Predlog vsebuje priporočila, pridobljena iz izkušenj na področju sanacij objektov, ki jih Saint-Gobain Slovenija predpisuje za pravilno izvedbo.

Na podlagi ogleda objekta, dne 14.03.2025, seznanitvijo s stanjem pošiljamo ugotovitve in predlog sanacije.

SLIKE OBSTOJEČEGA STANJA:





Priporočamo sanacijo po naslednjih korakih:

1. Sanacija anomalij na fasadi (preprečitev zatekanja pri policah, sanacija teras)
2. Odstranitev vseh nezdravih (odpadajočih) materialov
3. Preveriti nosilnost fasade in če je potrebno določene dele posidrati s [HTR-P fasadnimi sidri](#)
4. Nanos [WeberMaltex AC](#) enekomponente emulzije po celotni površini objekta
5. Preplastitev z [Weber 304](#) belim lahkim fasadnim lepilom z EPS granulatom (po potrebi tudi vgraditev mrežice)
6. Nanos [Weber G700](#) osnovnega premaza
7. Zaključevanje sanacije z hidrofilnim [Weberpas TopDry](#) inteligentnim zaključnim slojem

KOMENTAR:

Iz stanja na objektu je razvidno, da prihaja do problemov pri zgornjih terasah, saj je več kot očitno, da so „Spustile“. Zato priporočamo v prvi vrsti sanacijo slednjih in nato sanacijo po zgornjem postopku.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo.

Hvala.

S spoštovanjem,

Matej Anželj

Matej Anželj

Vodja prodajnega področja

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o.

Cvetkova ulica 1

1000 Ljubljana • Slovenija

Tel.: 01 781 80 10

Mobitel: 031 376 137

e-pošta: matej.anzelj@saint-gobain.com

www.saint.gobain.com